

## **Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**

Do zakresu przeglądu i konserwacji urządzeń, w zależności od rodzaju urządzenia, należy w szczególności:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.
2. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin.
3. Sprawdzenie i uzupełnienie gazu w instalacji.
4. Wymiana filtrów, wymiana filtrów odwadniaczy.
5. Czyszczenie skraplacza, wnętrz centrali, wymienników ciepła.
6. Czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych bądź wymiana filtrów na nowe.
7. Czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu sprężonego powietrza.
8. Sprawdzenie układów hydraulicznych, elektrycznych i sterujących.
9. Kontrola, regulacja lub wymiana pasków klinowych.
10. Kontrola i regulacja układów, chłodzenia i grzania.
11. Kontrola i regulacja przepływu powietrza.
12. Kontrola i regulacja automatyki.
13. Kontrola stanu zabrudzeń i zużycia filtrów.
14. Dezynfekcja węzownic i układu odprowadzenia skroplin.
15. Sprawdzenie i regulacja zaworów odcinających i trójdrogowych.
16. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa.
17. Spuszczenie wody przed okresem zimowym i napełnienie po okresie zimowym agregatu wody lodowej w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.
18. Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbcza w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

### **Terminy przeglądów:**

- a) **01 - 22 lipca 2024 r.** dla wszystkich urządzeń ujętych w Załączniku nr 3 do Zaproszenia
- b) **01 – 22 lipca 2024 r. oraz 01-31 października 2024 r.** dla urządzeń oznaczonych hasłem „serwerownia” w Załączniku nr 3 do Zaproszenia