

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą: „**Wymiana pompy do zasilania hydrantów zewnętrznych na obiekcie DUCS przy ul. Pątnowskiej 50 w Legnicy**”

Przedmiotem zamówienia jest:

- wymiana pompy p.poż. do zasilania hydrantów zewnętrznych wraz z niezbędnymi elementami uszczelniającymi oraz automatyką ciśnieniową,
- wymiana naczynia przeponowego na wewnętrznej części zestawu hydrantowego.

Minimalne wymagania dla pompy p.poż.:

- wydajność: min. 400 l/min.,
- zdolność podnoszenia wody: min. do 40 m.