










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SCHEMAT	D1	D2	D3 EI60	D4 WE EI60	D5 EI60	D6	D7	D8 EI60	D9
SYMBOL									
MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	90x200	90x200	90x200	100x200	90x200	90x200	90x200	90x200	100x200
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	100x205	100x205	100x205	110x205	100x205	100x205	100x205	100x205	110x205
KIER. OTWARCIA	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW	LEWE PRAW
IŁOŚĆ SZTUK: PIWNICA	–	–	3	3	–	–	–	–	–
IŁOŚĆ SZTUK: PARTER	6	7	1	2	–	1	–	–	1
IŁOŚĆ SZTUK: I PIĘTRO	7	6	1	3	–	–	–	–	–
IŁOŚĆ SZTUK: II PIĘTRO	5	6	2	3	–	1	–	–	–
IŁOŚĆ SZTUK: PODDASZE	1	3	2	2	–	–	–	–	–
MATERIAŁ	PLYTA WÓROWA LAKIER	PLYTA WÓROWA LAKIER	STAL	PVC LUB ALUMINIUM	STAL	STAL	STAL	STAL	PLYTA WÓROWA LAKIER
KOLOR	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY
UWAGI	– drzwi pełne – wyposażone w samozamykacz	– drzwi pełne – podcięcie wentylac. – oznakowanie WC dla drzwi wejściowych z korytarza – wyposażone w samozamykacz	– drzwi do pom. serwera – drzwi pełne – drzwi w odporności ogniowej EI 60	– drzwi z przeszkleniem – drzwi w odporności ogniowej EI 60 – drzwi ewakuacyjne	– drzwi pełne – drzwi na poddasze i do piwnicy – drzwi w odporności ogniowej EI 60	– drzwi pełne	– drzwi pełne – kratka wentylacyjna – oznakowanie szatni – drzwi w odporności ogniowej EI 60	– drzwi pełne – drzwi do pom. technicznych – drzwi w odporności ogniowej EI 60	– drzwi pełne – podcięcie wentylac. – oznakowanie WC – wyposażone w samozamykacz
UWAGA! 1.DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH WYKŁADANE NA ŚCIANĘ (DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA) 2.WYPOSAŻENIE STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. 3.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.									

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

L.P.	1
SCHEMAT	DZ1
SYMBOL	
MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	150(90+60)x205
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	164x212
KIER. OTWARCIA	
IŁOŚĆ SZTUK: PIWNICA	1
IŁOŚĆ SZTUK: PARTER	–
IŁOŚĆ SZTUK: I PIĘTRO	–
IŁOŚĆ SZTUK: II PIĘTRO	–
IŁOŚĆ SZTUK: PODDASZE	–
MATERIAŁ	STAL
KOLOR	SZARY
UWAGI	– drzwi zewnętrzne do pom. technicznego – wyposażone w kratki nawiewne Aef=0,42m2
UWAGA! WYPOSAŻENIE STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.	

UWAGI!


- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
- WSZELKIE PRZEBIECIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.
- BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANIE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
 - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH UŻYTIKOWANIE;
 - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIĄ 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA (DZ. U. NR 105 Z 1997R.);
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ MIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
- PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ GERALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P.J. R. B. "STALKON" JAN RZĄDKOWSKI I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAC I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
- NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYPOSAŻENIA POKOI W MEBLE I URZĄDZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTAŁY ONE OZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELU DOPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH INSTALACJI

PROJEKTANT GENERALNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON

54-130 Wrocław, ul. Sterowcowa 6/10
tel. + 48 691 509 730
e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl



OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
IZBY CELNEJ W ZGORZELCU

INWESTOR

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław

ADRES INWESTYCJI

ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec,
dz. nr 1/68

ARCHITEKTURA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant główny	mgr inż. arch. Paweł Rządkowski	61/09/DOIA	
sprawdzający	mgr inż. arch. Paulina Gęstwa	07/DSOKK/2013	

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				DATA	SKALA
					IV 2018	
NR RYSUNKU	ICZG	PW	ARCH	09	rewizja A	
TYTUŁ	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					