



IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

WROCŁAW, dnia 2019-02-..... 19

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.1.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ:

Pytanie nr 41

„Pytanie i odpowiedź nr 23. Mają pracować dwa obiegi grzewcze sterowane osobno. Nie ma takiej możliwości patrząc na schemat kotłowni brakuje pompy i zaworu mieszającego. Prosimy o wyjaśnienie .

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie kotłowni.

W dniu 05.02.2019 r. w *Odpowiedziach na pytania oraz zmianie treści SIWZ* udzielona została następująca odpowiedź na pytanie nr 23:

„Zamawiający wymaga, aby każdy obieg był regulowany odrębnie.”

Zamawiający zmienia powyższą odpowiedź i informuje, że nie ma dwóch obiegów grzewczych. Jest jeden obieg na cały budynek i 1 pompa obiegowa.

Pytanie nr 42

„Pytanie i odpowiedź nr 21. Dalej nie wiemy, czy system detekcji gazu, który istnieje, pozostaje czy należy wymienić na nowy.”

Odpowiedź

Detektor gazu należy wymienić. Został ujęty w projekcie kotłowni, m.in. na rysunku nr 2 (poz. 28).

Pytanie nr 43

„Wymagają Państwo zastosowania pianki otwartokomórkowej o wsp. 0.024. Na rynku nie ma dostępnych pianek otwartokomórkowych o takim współczynniku.

Pianki dostępne na rynku mają wsp. 0,034-0,037, aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,15 należałoby zastosować grubszą warstwę pianki otwartokomórkowej. Proszę o wyjaśnienie?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że **dokонуje zmiany treści SIWZ** w ten sposób, że dopuszcza zastosowanie pianki o współczynniku przewodności cieplnej niższym niż wskazany w dokumentacji projektowej. Wykonawca stosując materiał o niższym współczynniku przewodności cieplnej powinien uwzględnić zwiększenie grubości materiału izolacyjnego, która zapewni osiągnięcie projektowanego współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/m² K.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w *Projekcie umowy* §1 ust. 10 o treści:

„Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym w ust. 6 terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 6.”

przyjmuje brzmienie:

„Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym w ust. 9 terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 6.”

Zamawiający, w celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert z uwzględnieniem powyższych zmian, przedłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza:

Termin składania ofert - na 25-02-2019 r. do godziny 10:30

Termin otwarcia ofert – na 25-02-2019 r. na godzinę 11:00

Zmianie ulega również **miejsce otwarcia ofert** na:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24, 26; 53-333 Wrocław, **pokój nr 8 (parter).**

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą być wystawione z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.

Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą z uwzględnieniem powyższego terminu składania ofert.



Zupoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Justyna Góźewska
Z-ca Dyrektora