

LEGENDA

	Adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046
	Adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 ze wskaźnikiem zadziałania
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Czujka zasysająca
	Moduł kontrolny EMK-4001
	Moduł sterujący EMS-4001
	Moduł kontrolno-sterujący
	Istniejąca centrala SSP Polon 4900
	Zasilacz pożarowy
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8
	Rurarz czujek zasysających
	Przebicie w górę
	Przebicie w dół

INECO Sp. z o.o. ul. Królewska 65A/1 30-081 Kraków	INWESTOR: Izba Skarbowa we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 58-333 Wrocław		
	OBIEKT: Budynek biurowo – usługowy, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych		
	NAZWA RYSUNKU: System Sygnalizacji Pożaru – rzut IV piętra		
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Talowski	NR UPRAWNIEŃ: MAP/0298/PWOE/11	PODPIS:	BRANŻA: SŁABOPRĄDOWA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Michał Kamionka	NR UPRAWNIEŃ: –	PODPIS:	DATA: 13.12.2016 / SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Puk	NR UPRAWNIEŃ: MAP/0413/PWBE/15	PODPIS: A. Puk	NR RYSUNKU: E1-07 / REWIZJA: 0