

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.14.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.14.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ:

Pytanie 162

W przedmiarze występuje jako komplet infokiosk i system kolejkowy.

Ciężko jednoznacznie to wycenić ponieważ brakuje projektu, opisu itp.

Poniżej nasze wątpliwości.

Nie wiemy czy chodzi jedynie o ułożenie okablowania czy też dostawę i uruchomienie kompletnego systemu. Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Infokiosk- szczegółowe informacje-wielkość, zawartość aplikacji itp.
2. Do systemu kolejkowego- ilość wyświetlaczy - czy stanowiskowe, czy jeden główny?
3. Wyświetlacze zwykłe -LED, czy monitory LCD, ilość i wielkość?
4. Przy stanowiskach czy mają być terminale komputerowe z aplikacjami do zarządzanie systemem ze stanowiska obsługi, czy zwykłe terminale sygnalizujące zakończenie obsługi klienta?
5. Czy mają być powiadomienia głosowe.
6. Firma oferuje komplet- urządzenia, oprogramowanie, montaż, wdrożenie, kładzenie kabli.

Odpowiedzi

Ad. 1. Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia infokiosku.

Ad.2. System kolejkowy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 3. System kolejkowy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 4. System kolejkowy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 5. System kolejkowy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 6. System kolejkowy nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 163

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby we wszystkich drzwiach p.poż. zastosować elektrozaczepy?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów Dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający odstępuje od zastosowania elektrozaczepów. Zmienia się odpowiedź na pytanie 23. Drzwi ognioochronne nie mają być wyposażone w system elektrozamykaczy z możliwością odblokowania przez system kontroli dostępu.

Pytanie 164

Prosimy o informację, czy konieczne jest stosowanie przeszkleń lub naświetli w drzwiach o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Odpowiedź

Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają być przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie 165

W pytaniu nr 23 z dnia 10.06.2019 r. potwierdzono, że drzwi ognioochronne mają być wyposażone w system elektrozamykaczy wraz z możliwością odblokowania przez system kontroli dostępu. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzwi ognioochronne (jest ich ponad 140szt) mają być wyposażone w mechanizm odblokowania przez system kontroli dostępu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów Dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający odstępuje od zastosowania elektrozaczepów. Zmienia się odpowiedź na pytanie 23. Drzwi ognioochronne nie mają być wyposażone w system elektrozamykaczy z możliwością odblokowania przez system kontroli dostępu.

Pytanie 166

Prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić jedynie dźwig w klatce nr 2 na przystosowany dla straży pożarnej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy wymienić jedynie dźwig w klatce nr 2 na przystosowany dla straży pożarnej.

Pytanie 167

Prosimy o potwierdzenie, że dźwig osobowy w klatce nr 1 nie wchodzi w zakres prac remontowych (nie podlega wymianie) oraz spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi normami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dźwig osobowy w klatce nr 1 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 168

Prosimy o informację, czy w zakresie oferty leży dostawa agregatu prądotwórczego czy jedynie jego montaż?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w zakresie prac leży dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.

Pytanie 169

Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje skucia istniejących jastrychów oraz wykonanie nowych jastrychów wraz z izolacjami dla wszystkich pomieszczeń w których warstwy wykończeniowe posadzek są usuwane? Jeżeli przewiduje się takie prace prosimy o określenie:

- a) grubości jastrychów
- b) rodzajów warstw izolacji oraz ich grubości.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy wykonać przedmiotowe prace wg opisu technicznego architektury na str. 10 i 11.

Pytanie 170

Proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie jest dostawa klap przeciwpożarowych?

Odpowiedź

Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych leży po stronie wykonawcy prac.

Pytanie 171


W związku z odpowiedziami na pytania nr 151 oraz nr 160 do SIWZ z dnia 19.06.2019r. proszę o jednoznaczną informację, jaką izolacyjność akustyczną powinny posiadać drzwi płytowe, gdyż wyżej wymienione odpowiedzi są sprzeczne.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 160 i odpowiada jak w odpowiedzi na pytanie 151, tj:

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów Dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Wystarczy izolacyjność akustyczna R_w mniejsza niż 60 dB, dla drzwi wewnętrznych płytowych.



Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora