

WROCLAW, dnia 27.08.2020 r.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.28.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.28.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Dostawa i montaż kotłów c.o. wraz z pozostałymi urządzeniami kotłowni w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 50”

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ:

Pytanie 1

„Proszę o informację czy zbiornik oleju opałowego o wymiarach 2000x6600 będzie podlegał wymianie i jest objęty przedmiotowym postępowaniem.?

W dokumentacji przetargowej - projekcie budowlanym jest zapis:

" **W przypadku decyzji inwestora** o wymianie zbiornika głównego z instalacją i armaturą należy zastosować zbiornik oleju dwupłaszczowy podziemny $\text{ØD}\times\text{L}=\text{Ø}2000\times 6660\text{mm}$ (z niezbędną armaturą i osprzętem), pompę do oleju o parametrach $G=41,3\text{kg/h}$ $H=10\text{m}$ umieszczoną w studni rewizyjnej, przewody miedziane w izolacji $\text{Cu}15\times 1\text{mm}$. "

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zamówienia nie przewiduje wymiany zbiornika. W związku z tym Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że z *Przedmiaru robót* stanowiącego część załącznika nr 1 do SIWZ wykreśla poz. 13 oraz poz. od 108 do 124. Dodatkowo w *Opisie do projektu wykonawczego* oraz *Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót* Zamawiający wykreśla elementy dotyczące montażu zbiornika.

Zamawiający przekazuje zmienione w/w załączniki, które stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że do zakresu przedmiotu zamówienia wprowadza **czyszczenie istniejącego podziemnego zbiornika olejowego.**

W związku powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w §1 ust. 2 wprowadza się pkt 15 o treści:

„czyszczenie istniejącego podziemnego zbiornika olejowego.”

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i zmiany treści SIWZ stanowią integralną jej część.

Wykonawcy są **obowiązani** do uwzględnienia w swoich ofertach zmian i dodatkowych ustaleń wynikłych w trakcie procedury przetargowej stanowiących integralną część SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. (www.dolnoslaskie.kas.gov.pl)

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienie powyższej zmiany w ofertach Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert** i wyznacza:

termin składania ofert - na dzień **04.09.2020 r. do godz. 10.00.**

termin otwarcia ofert - na dzień **04.09.2020 r. na godz. 10.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą być wystawione z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.

Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą z uwzględnieniem powyższego terminu składania ofert.

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora

Załączniki:

1. Przedmiaru robót – po zmianie
2. Opis do projektu wykonawczego – po zmianie
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – po zmianie

(do pobrania w załącznikach na stronie Zamawiającego)